



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 18 août 2026

COPE LA CHAPELLE SAINT LUC

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE LA CHAPELLE SAINT LUC
Place de l'hôtel de ville
10603 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00115647		
Unité de gestion		0028	COPE LA CHAPELLE SAINT LUC	
Installation	UDI	000182	LA CHAPELLE ST LUC ZONE INDUSTRIELLE	Prélevé le : mardi 04 août 2026 à 12h59
Point de surveillance	P	0000000411	LA CHAPELLE ST LUC Z.I. RESEAU	par : CLEMENCE TOULOT
Localisation exacte			EVIER SALLE DE PAUSE DALKIA USINE MICHELIN	Type visite : AA
Commune			CHAPELLE-SAINT-LUC (LA)	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00115647)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter que la teneur en nitrates est élevée mais conforme à la limite de qualité fixée à 50 mg/l. Il convient de maintenir une surveillance particulière de ce paramètre.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure d'études sanitaires,

Céline LEGRAND

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain			CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Aspect (qualitatif)			normal		X
Couleur (qualitatif)			normal		X
Saveur (qualitatif)			normal		X
Analyse terrain			CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
Température de l'eau			19,9		°C
Analyse terrain			EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
pH			7,2		unité pH
Analyse terrain			RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION		
Chlore libre			0,12		mg(Cl2)/L
Chlore total			0,21		mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00115745

Référence laboratoire : 26M067881-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU				2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	25,4	°f				
Titre hydrotimétrique	32,7	°f				
MINERALISATION						
Calcium	120	mg/L				
Chlorures	32	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	710	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	4,2	mg(Mg)/L				
Sulfates	42	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,9	mg(C)/L				2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,82	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	41	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00115745

Référence laboratoire : 26M067881-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		